



DDA

UE

Departamento
Desarrollo
Ambiental

Saneamiento Urbano
Montevideo
Unidad Ejecutora

PRÉSTAMO BID 3805/OC-UR – PSU V
Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. “Estación de bombeo Manga y obras accesorias”

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS N° 33 a 34
19 de octubre de 2018

Fecha de apertura de la licitación: 8 de noviembre de 2018 hora 11:30.
Se reciben consultas hasta el 19 de octubre a las 15:00 horas.

PREGUNTA N° 33

Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo.

RESPUESTA N° 33

Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro EBMA-OC: Obra Civil.

“10.5.2. Rubro EBMA-OC: Obra Civil

Rubros EBMA-OC-1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto.

Este rubro incluye todo el material, maquinaria, equipos, mano de obra y todo elemento y tareas necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proyecto. Incluye limpieza del terreno, aporte de material, compactación, etc..

La excavación, relleno y compactación para la construcción de la Estación de Bombeo y su disposición final se considera que están prorrateados en el resto de los rubros.”

PREGUNTA N° 34

En el plano AS1701MA-HI-LI004 se indican colectores de saneamiento proyectado sin indicar material o diámetro.

¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado?

En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los casos.

RESPUESTA N° 34

Los colectores del plano AS1701MA-HI-LI004, indicados con línea roja continua aguas arriba de la cámara CI-1-4, son de PVC de diámetros 200 y 630 mm indicados en planos, y están incluidos en el alcance del llamado.

Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con línea roja punteada (Punto – raya) y son de PEAD. 630 mm, indicado en planos.

Los colectores indicados con línea punteada roja, aguas abajo de la cámara CI-1-4 corresponden a otra obra.

Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes.