



Intendencia
Montevideo

*REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO - VI ETAPA (PSU VI)
PRÉSTAMO BID 5410/OC-UR*

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°541007/24

CONTRATACIÓN DE OBRAS

ESTACIÓN DE BOMBEO BOLA DE NIEVE Y OBRAS ACCESORIAS

Respuestas a preguntas presentadas hasta:

19 DE FEBRERO DE 2025

PREGUNTAS 16 A 18

PREGUNTA N°16

Se pide aclaración de la Respuesta N°1, dado que no condice con la pregunta realizada.

RESPUESTA N°16

Se modifica la Respuesta N°1.

Por el momento no se conceden prórrogas a la fecha establecida.

PREGUNTA N°17

Se solicita aclaración de la Respuesta N°10 dado que notamos que el criterio para la Estación de Bombeo Bola de Nieve es diferente a la de Batlle Berres.

RESPUESTA N°17

Efectivamente, quedo mal redactada. Las compuertas deberán ser de husillo **ascendente**, con protección mecánica.

Los actuadores deberán disponer en su display del dato de posicionamiento del obturador, en porcentajes de apertura, dato que deberá ser incorporado al DCS del sistema.

Resulta entonces una modificación al cuadro presentado en el pliego de la licitación, en el artículo 2.5.4. Compuertas de las ETP, en lo referente a la condición del vástago.

PREGUNTA N°18

Solicitamos amablemente una prórroga de 30 días.

RESPUESTA N°18

Ver Addenda N°3 que se notificará a la brevedad.