



DDA

UE

Departamento
Desarrollo
Ambiental

Saneamiento Urbano
Montevideo
Unidad Ejecutora

PRÉSTAMO BID 3805/OC-UR – PSU V
Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. “Estación de bombeo Manga y obras accesorias”

ADDENDAS 8 y 9
17 de octubre de 2018

Fecha de apertura de la licitación: 8 de noviembre de 2018 hora 11:30.
Se reciben consultas hasta el 19 de octubre a las 15:00 horas.

ADDENDA N° 8:

Se adjunta actualizada la Lista de Cantidades y Actividades en formato Excel. En la misma se incluyen los siguientes rubros (las celdas de dichos renglones se marcan verde):

EBMA-OC-2.0 Pilotes de hormigón armado (incluye cabezales)

EBMA-OC-2.0.1 Pilotes de tracción 25 ton (incluye cabezales) -Tipo 1

EBMA-OC-2.0.2 Pilotes de tracción 15 ton (incluye cabezales) -Tipo 2

EBMA-OC-2.0.3 Pilotes de tracción 10 ton (incluye cabezales) -Tipo 3

EBMA-EM-6 Compuertas murales

EBMA-EM-6.1 Suministro de compuerta mural 1000mm x1000mm

EBMA-EM-6.2 Suministro de compuerta mural 600mmx600mm

EBMA-EM-6.3 Montaje de compuerta mural 1000mmx1000mm

EBMA-EM-6.4 Montaje de compuerta mural 600mmx600mm

ADDENDA N° 9:

En la Sección III 4.2.(b).1 donde dice:

“Construcción de al menos 2 (dos) estaciones de Bombeo con capacidad para bombear un caudal mayor o igual a 120 l/s y altura manométrica mínima de 20 m cada uno”.

Debe decir::

“Construcción de al menos 2 (dos) Estaciones de Bombeo con capacidad para bombear un caudal mayor o igual a 120 l/s cada una”.