



DDA

Departamento  
Desarrollo  
Ambiental

UE

Saneamiento Urbano  
Montevideo  
Unidad Ejecutora

PRÉSTAMO BID 3805/OC-UR – PSU V  
Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. “Estación de bombeo Manga y obras accesorias”

**RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS N° 16 a 17**  
**13 de setiembre de 2018**

**PREGUNTA N° 16**

En la estación de bombeo Repetto, la puerta de control de accesos no posee lectora ni pulsador de salida. Solo posee retención electromagnética y un sensor de presencia. Como se libera ésta retención

**RESPUESTA N° 16**

La puerta de acceso al local de tablero eléctrico de la Estación de Bombeo Repetto contará solamente con un switch magnético y cerradura de seguridad.

**PREGUNTA N° 17**

Se indica que todos los sistemas deberán ser comunicados con la UCL por protocolo compatible. ¿Qué es la UCL? ¿Qué protocolo utiliza la UCL?

**RESPUESTA N° 17**

La UCL en la unidad de control local y el protocolo a utilizar deber ser de tipo industrial y abierto compatible con la oferta.